Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»

_____ Епишкин П.В.
подпись расшифровка

Акт № 003 от «01» октября 2013 г.

калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений) для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: «COSKUNOZ RADYATOR VE ISI SANAYI TIC A.S.»
Адрес: Nilufer Sanayi Bolgesi Minareli Cavus Koyu Mevkii Ozluce Cad.
No: 8 16140 Bursa - TURKIYE, Турция.
E-mail: info@coskunoz.com.tr

Модель: RhinoTherm RTK11 05

Значение температурного напора (температурные режимы) при паспортной мощности:
ΔT=60°C (90/70/20)

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №4.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов RhinoTherm RTK11 05 для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0861.

Ответственный за калибровку: _____ Иванов А.А.
подпись расшифровка

Дата: 01.10.2013

Схема подключения