

Акт калибровки измерителя-распределителя тепла  
ИНДИВИД

(регистрационный номер 51791-12 в реестре СИ РФ)

определение поправочного коэффициента, соответствующего типу отопительного прибора,  
в соответствии с описанием типа СИ и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: АО "Ретиг Варме Рус"

Модель: РУРМО Софраст 11 400

Тип: Стальной панельный радиатор

Паспортная мощность, указанная производителем, кВт: 0,569

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Движение теплоносителя: Сверху вниз, одностороннее. (схема присоединения)

Результаты испытаний

Коэффициент  $k$  для данного типа радиатора для «Индивид 1» - **0,0869**

Ответственный за калибровку:

\_\_\_\_\_

Иванов А.А.

Дата: 23.09.19

