Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-Саяны»

_____ Епишкин П.В.
подпись расшифровка

Акт № 002 от «11» сентября 2013 г.

калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений) для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки

Данные отопительного прибора:

Производитель: Закрытое акционерное общество "РИФАР"
Почтовый адрес: 462630, г. Гай, Оренбургской обл., Технологический проезд, 18
Телефон: (35362) 45-113
Факс: (35362) 45-104
E-mail: info@rifar.ru

Модель: Rifar BASE 500

Дата испытания: 11.09.2013

Средства испытания: Установка калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №1.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему документу)

Фотография отопительного прибора

Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов Rifar BASE 500 для измерителей ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0788.

Ответственный за калибровку: _____ Иванов А.А.
подпись расшифровка

Дата: 11.09.2013

Схема подключения