

Утверждаю: Главный метролог ЗАО «ИВК-САЯНЫ»


подпись

Епишкин П.В.
расшифровка

Акт № 017 от «05» марта 2014 г.

**калибровки измерителя ИНДИВИД (регистрационный номер 51791-12 в Государственном реестре средств измерений)
для определения поправочного коэффициента соответствующего модели отопительного прибора
в соответствии с описанием типа средства измерения и методикой калибровки**

Данные отопительного прибора:

Производитель: Heizung und Sanitär Armaturen GmbH
Адрес: Hirschstrasse 7, 63450 Hanau / Frankfurt-Main, Germany;
(Qindu Road, Longshan, Ningbo, PRC;
Ninghai Jingzhu Co Ltd Xingning Road 6, Ninghai, China)

Модель: TENRAD AL500/100

Значение температурного напора (температурные режимы) при паспортной мощности:
 $\Delta T = 70^{\circ}\text{C}$, 190Вт на секцию (1900Вт для 10 секций)

Средства испытания: Установка для калибровки измерителей УИ-07

Крепление измерителя: на 75% высоты отопительного прибора от нижнего края, КМЧ №2.
(Схема крепления измерителя приведена в Приложении А к настоящему Акту)

Фотография отопительного прибора



Результаты испытаний

Значение коэффициента k для отопительных приборов TENRAD AL500/100 для измерителей
ИНДИВИД-1 и ИНДИВИД-1 РМД составляет 0,0802

Ответственный за калибровку:


подпись Иванов А.А.
расшифровка

Дата: 05.03.2014г.



Схема подключения

